Контрольный замер нагрузок по подстанции 110/6 кВ "Н. Златоуст" за 18.12.2019

трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	0:00 ток А	0:00 акт. МВт	0:00 реакт. МВар	1:00 ток А	1:00 акт. МВт	1:00 реакт. МВар	2:00 ток А	2:00 акт. МВт	2:00 реакт. МВар	3:00 ток А	3:00 акт. МВт	3:00 реакт. МВар	4:00 ток А	4:00 акт. МВт	4:00 реакт. МВар	5:00 ток А	5:00 акт. МВт	5:00 реакт. МВар	6:00 ток А	6:00 акт. МВт	6:00 реакт. МВар	7:00 ток А	7:00 акт. МВт	7:00 реакт. МВар
	Т-2 31,5 МВА		110																								
			6	0	0,00	4,82	0	0	5,31	0	0,00	5,29	0	0	5,09	0	0	5,16	0	0	5,04	0	0,03	5,00	0	1,40	5,56
	Т-3 40 МВА		110																								
			6	1700	16,38	6,74	1600	15,54	6,94	1600	15,19	6,81	1600	15,17	6,65	1600	15,30	6,8	1650	15,97	6,76	1950	17,69	6,83	2200	20,00	7,29
			110																								
			6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО:				16,38	11,56		15,54	12,25		15,19	12,11		15,17	11,75		15,30	11,91		15,97	11,80		17,72	11,83		21,39	12,85
Напряжение на шинах п/ст, кВ			110 кВ	121			121			121			124			122			122			123			123		
			6 кВ	6,4			6,4			6,5			6,5			6,5			6,5			6,5			6,5		

трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	8:00 ток А	8:00 акт. МВт	8:00 реакт. МВар	9:00 ток А	9:00 акт. МВт	9:00 реакт. МВар	10:00 ток А	10:00 акт. МВт	10:00 реакт. МВар	11:00 ток А	11:00 акт. МВт	11:00 реакт. МВар	12:00 ток А	12:00 акт. МВт	12:00 реакт. МВар	13:00 ток А	13:00 акт. МВт	13:00 реакт. МВар	14:00 ток А	14:00 акт. МВт	14:00 реакт. МВар	15:00 ток А	15:00 акт. МВт	15:00 реакт. МВар
	Т-2 31,5 МВА		110																								
			6	250	2,85	5,71	350	3,41	5,98	300	3,13	6,34	300	2,48	5,74	300	2,60	6,03	300	2,94	6,38	350	2,91	6,36	300	2,16	5,93
	Т-3 40 МВА		110																								
			6	2450	22,78	8,86	2400	23,48	9,17	2450	23,43	9,12	2300	23,70	9,05	2300	22,35	7,99	2400	23,16	9,14	2400	22,88	9,11	2350	22,67	9,09
			110																								
			6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО:				25,63	14,57		26,88	15,15		26,56	15,46		26,18	14,78		24,96	14,02		26,10	15,52		25,79	15,47		24,83	15,02
Напряжение на шинах п/ст, кВ			110 кВ	123			121			121			121			121			122			122			121		
			6 кВ	6,4			6,4			6,3			6,4			6,4			6,4			6,4			6,3		

трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	16:00 ток А	16:00 акт. МВт	16:00 реакт. МВар	17:00 ток А	17:00 акт. МВт	17:00 реакт. МВар	18:00 ток А	18:00 акт. МВт	18:00 реакт. МВар	19:00 ток А	19:00 акт. МВт	19:00 реакт. МВар	20:00 ток А	20:00 акт. МВт	20:00 реакт. МВар	21:00 ток А	21:00 акт. МВт	21:00 реакт. МВар	22:00 ток А	22:00 акт. МВт	22:00 реакт. МВар	23:00 ток А	23:00 акт. МВт	23:00 реакт. МВар
	Т-2 31,5 МВА		110																								
			6	200	1,32	5,44	200	1,05	5,54	150	1,68	5,14	300	2,49	5,34	280	2,47	5,04	300	2,66	5,07	300	2,51	4,93	220	2,03	5,29
	Т-3 40 МВА		110																								
			6	2400	23,09	8,85	2450	24,00	8,94	2500	24,08	8,55	2400	23,61	8,51	2300	23,01	7,89	2200	22,56	7,91	2000	20,42	7,43	1800	18,33	7,14
			110																								
			6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО:				24,42	14,28		25,05	14,48		25,77	13,69		26,10	13,85		25,48	12,93		25,23	12,98		22,93	12,36		20,36	12,42
Напряжение на шинах п/ст, кВ			110 кВ	121			122			123			122			123			124			121			121		
			6 кВ	6,3			6,4			6,4			6,4			6,5			6,5			6,5			6,5		

Директор ООО "ЭДС" В.В. Жилякова