

Контрольный замер нагрузок по подстанции "Н. Златоуст" за 19.06.2019

Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	0:00			1:00			2:00			3:00			4:00			5:00			6:00			7:00		
			ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.
Т-2 31,5 МВА		110	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар
			25	1,73	2,93	25	1,78	2,97	30	1,88	3,01	25	1,544	2,90	25	1,45	2,73	20	0,94	2,83	20	0,73	2,97	20	0,05	2,87
Т-3 31,5 МВА		110																								
			90	13,51	5,96	75	12,06	5,80	70	11,36	5,83	60	11,03	5,92	60	10,79	5,7	55	10,50	5,57	60	11,22	5,77	60	12,15	5,88
ИТОГО:		110																								
			6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Напряжение на шинах п/ст, кВ		110 кВ	121			120			120			120			120			120			120			122		
			6,5			6,4			6,5			6,5			6,5			6,5			6,5			6,5		
Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	8:00			9:00			10:00			11:00			12:00			13:00			14:00			15:00		
			ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.
Т-2 31,5 МВА		110	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар
			20	0,13	3,61	20	1,12	4,44	25	1,19	4,59	20	0,88	4,42	20	0,44	4,01	20	0,22	3,90	20	0,53	4,34	20	0,35	4,17
Т-3 31,5 МВА		110																								
			80	13,80	6,25	80	16,10	7,75	90	17,33	8,52	95	17,07	8,24	95	17,36	8,58	95	15,91	7,15	90	15,50	7,96	90	15,23	8,11
ИТОГО:		110																								
			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Напряжение на шинах п/ст, кВ		110 кВ	123			121			121			120			120			120			120			121		
			6,6			6,5			6,4			6,4			6,4			6,4			6,4			6,4		
Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	16:00			17:00			18:00			19:00			20:00			21:00			22:00			23:00		
			ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.
Т-2 31,5 МВА		110	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар
			20	0,19	3,55	20	0,00	3,30	20	0,00	3,15	15	0,06	3,14	15	0,18	3,20	20	1,99	3,32	35	2,39	3,40	35	2,55	3,29
Т-3 31,5 МВА		110																								
			90	14,91	7,79	90	15,83	7,86	90	15,49	7,42	90	15,40	7,40	90	15,16	7,26	90	15,20	6,98	90	15,47	6,73	90	15,21	6,64
ИТОГО:		110																								
			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Напряжение на шинах п/ст, кВ		110 кВ	120			121			121			120			120			120			120			120		
			6,4			6,4			6,4			6,4			6,4			6,4			6,4			6,4		

Директор ООО "ЭДС"



В. В. Жилиякова



Контрольный замер нагрузок по подстанции 110/6 кВ "Горная" за 19.06.2019

Т	Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. аналитф.	Класс напряж. кВ	0:00			1:00			2:00			3:00			4:00			5:00			6:00			7:00									
				ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.							
Т	ТР-1		110	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00							
				6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				
Т	ТР-2		110	5	0,09	0,00	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09				
				6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	6	0,09	0,00	
ИТОГО:				110	0,09	0,00	110	0,09	0,09	110	0,09	0,09	110	0,09	0,09	110	0,09	0,09	110	0,09	0,09	110	0,09	0,09	110	0,09	0,09	110	0,09	0,09				
Напряжение на шинах п/ст,				110 кВ	117		118		117		118		117		118		117		118		117		118		117		118		117		118			
Класс				110 кВ	6,3		119		120		116		118		117		117		117		117		117		117		117		117		117			
Напряжение на шинах п/ст,				6 кВ	6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3			
Т	Наименован. номер, мощн. МВА	Полож. аналитф.	Класс напряж. кВ	16:00			17:00			18:00			19:00			20:00			21:00			22:00			23:00									
				ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.	ток	акт.	реакт.				
Т	ТР-1		110	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
				6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
Т	ТР-2		110	5	0,00	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	5	0,09	0,09	
				6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6	0,00	0,09	6
ИТОГО:				110	0,00	0,09	110	0,09	0,09	110	0,00	0,09	110	0,00	0,09	110	0,00	0,09	110	0,00	0,09	110	0,00	0,09	110	0,00	0,09	110	0,00	0,09	110	0,00	0,09	
Напряжение на шинах п/ст,				110 кВ	119		119		120		116		118		117		117		117		117		117		117		117		117		117		117	
Класс				110 кВ	6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3	
Напряжение на шинах п/ст,				6 кВ	6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3	

Директор ООО "ЭДС"



В.В. Жилиякова



Сводная ведомость результатов замера активной мощности производства за 19.06.2019

кВтч

19.12.2018	00:00 - 01:00	Фидер 30	Фидер 59	Фидер 8	Фидер 54	Фидер 14	Фидер 17	Фидер 6	Фидер 60	Фидер 63	Фидер 64	Фидер 22
19.12.2018	01:00 - 02:00	6,84	0	223,2	3,12	111,36	243,84	416,88	286,2	0	681,12	1251,6
19.12.2018	02:00 - 03:00	7,11	0	207,36	3,36	99,84	244,8	419,04	311,04	0	671,76	1482
19.12.2018	03:00 - 04:00	7,2	0	216,72	3,12	97,44	227,52	428,4	302,76	0	659,52	1509,6
19.12.2018	04:00 - 05:00	7,02	0	221,76	3,36	92,16	222,24	411,48	303,84	0	635,76	1476
19.12.2018	05:00 - 06:00	5,85	0	195,12	3,6	84	208,8	369,72	296,64	0	589,68	1489,2
19.12.2018	06:00 - 07:00	4,41	0	201,6	3,36	84	227,04	357,12	294,48	0	635,76	1418,4
19.12.2018	07:00 - 08:00	20,16	0	250,56	6,24	94,08	209,76	289,08	298,08	0	698,4	1035,6
19.12.2018	08:00 - 09:00	224,01	0	249,12	22,8	87,36	220,8	370,44	142,92	0	831,6	888
19.12.2018	09:00 - 10:00	202,05	0	316,8	52,32	142,08	346,08	403,92	117,36	0	1095,12	826,8
19.12.2018	10:00 - 11:00	178,47	0	355,68	64,08	238,56	503,04	394,56	128,16	0	1140,48	866,4
19.12.2018	11:00 - 12:00	147,96	0	330,48	67,44	321,12	584,16	375,48	152,28	0	1128,24	880,8
19.12.2018	12:00 - 13:00	137,07	0	294,48	63,6	322,56	593,76	369,72	151,2	0	1067,76	883,2
19.12.2018	13:00 - 14:00	115,11	0	300,24	21,84	321,6	616,32	377,28	149,4	0	1008,72	825,6
19.12.2018	14:00 - 15:00	111,06	0	306	73,44	323,52	642,24	330,48	162,72	0	1022,4	896,4
19.12.2018	15:00 - 16:00	119,43	0	321,84	74,4	326,88	625,44	220,68	144	0	1062,72	856,8
19.12.2018	16:00 - 17:00	106,11	0	270	60,96	324,48	627,84	214,56	197,28	0	1031,76	811,2
19.12.2018	17:00 - 18:00	94,68	0	251,28	44,64	336	622,56	222,12	315,36	0	920,88	888
19.12.2018	18:00 - 19:00	165,15	0	236,16	31,44	319,68	636	331,2	301,68	0	888,48	886,8
19.12.2018	19:00 - 20:00	166,14	0	210,24	34,08	323,04	622,08	356,04	314,28	0	866,88	1008
19.12.2018	20:00 - 21:00	150,66	0	203,76	25,2	317,28	610,56	364,68	307,44	0	820,08	1039,2
19.12.2018	21:00 - 22:00	119,7	0	197,28	32,64	314,88	595,2	393,12	327,6	0	779,76	1038
19.12.2018	22:00 - 23:00	103,05	0	198	28,32	303,84	561,12	400,68	333,36	0	780,48	1035,6
19.12.2018	23:00 - 24:00	53,82	0	202,32	21,6	153,6	297,6	415,44	310,68	0	787,68	986,4
21.06.2018	00:00 - 01:00	50,58	0	218,16	10,08	116,64	263,52	413,28	309,6	0	708,48	1032
21.06.2018	01:00 - 02:00	28,26	0	181,44	3,36	102,72	243,84	400,68	315	0	668,16	1046,4
21.06.2018	01:00 - 02:00	4,68	0	176,4	3,84	98,88	238,56	420,12	298,44	0	660,96	996

Директор ООО "ЭДС"



В.В. Жильякова